

Białogard, 19 kwietnia 2019 r.

BliZP.271.7.2019

**Wszyscy Wykonawcy
Ubiegający się o udzielenie Zamówienia**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Budowa Strefy Rekreacyjnej**”

1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.
2. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Proszę o dołączenie rysunków lub zdjęć urządzeń, które mają być zamontowane w tym przetargu. Do przetargu zostały dołączone urządzenia fitness, których przetarg nie obejmuje oraz wiata. Jednak brak jest: urządzenia zabawowe, palenisko, stoły i ławy, grill, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablica informacyjna. Proszę również o dołączenie mapy.

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowo kosztorysowa opublikowany jest na stronie internetowej <http://ug.bialogard.ibip.pl/public/?id=90917>.

W powyższym załączniku znajdują się ilustracje urządzeń zabawowych, stojaków na rowery koszy na śmieci oraz mapa. Parametry dwustronnej tablicy informacyjnej wyszczególnione są w Przedmiarze robót w punkcie 3.13 (str. 9 załącznika nr 7 do SIWZ).

Zamawiający doprecyzowuje przedmiot zamówienia w następującym zakresie:

- Palenisko:
 - średnica paleniska z betonu i kamieni polnych: 130 cm;
- Stoły:
 - długość: 160 cm
 - szerokość: 81 cm
 - całkowita wysokość: 75 cm
 - materiał: drewno lite
 - grubość materiału 42 mm;
- Ławy:
 - długość: 150 cm
 - szerokość: ok 60 cm

- głębokość siedziska: 50 cm
- wysokość siedziska: 45 cm
- wysokość oparcia: 43 cm
- wysokość całkowita: 90 cm;
- Grill ogrodowy:
 - wysokość: 215 cm
 - szerokość: 114 cm
 - długość: 70 cm
 - materiał grilla: beton prefabrykowany
 - materiał rusztu: stal chromowana
 - ruszt grilla: 67 x 40 cm.

Zamawiający dopuszcza możliwość 5% tolerancji odchyień od każdego wyżej wymienionego wyposażenia (tolerancja dotyczy każdego wymiaru +/-).

3. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponadto zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.

4. Zamawiający dołączy wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą one stanowić integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


5. Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

6. W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia wyjaśnień Zamawiającego, w przygotowywanych ofertach Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- termin składania ofert upływa dnia 29 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00;
- otwarcie ofert nastąpi dnia 29 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.15.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy

mgr inż. Alicja Kubiś