

Białogard 16.04.2020 r.

IZPiPGN.271.11.2020

Wszyscy Wykonawcy

Ubiegający się o udzielenie Zamówienia

Dotyczy: „Modernizacja świetlic wiejskich przez ich przebudowę w miejscowościach Żelimucha i Buczek w gminie Białogard”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania:

1. Pytanie:

Czy wobec ogrzewania kominkowego, gdzie ciepło jest rozprowadzone przez kanały powietrzne pod sufitem, powinien być zastosowany sufit podwieszany ze zwykłej płyty karton-gips (ujęte w kosztorysie projektowym) czy z płyty ognioodpornej? Proszę o doprecyzowanie tej pozycji.

2. Odpowiedź

W pomieszczeniach gdzie zastosowano ogrzewanie kominkowe i ciepło jest rozprowadzane przez kanały powietrzne, powinny być zastosowane płyty kartonowo-gipowe ognioodporne (g-k-f)

Z upoważnienia Wójta
Sekretarz Gminy

Alicja Kubiś