

Białogard, dn. 23.04.2021 r.

**STAROSTA BIAŁOGARDZKI**  
**Plac Wolności 16 - 17**  
**78-200 Białogard**

Znak sprawy: GK.6630.104.2021

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonej w dniu 23.04.2021 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	1. Rurociąg PCV śr. 400, stanowiący zarurowanie rowu przydrożnego (kanalizacja lokalna) 2. Kanał technologiczny (obiekt liniowy)
Lokalizacja:	Projektowane sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane są w pasie drogi gminnej - dz. nr 153/3 obr. Lulewiczki, gm. Białogard
Wnioskodawca:	ELAS-BIŃCZYK ANGELIKA ul. 1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin
Inwestor:	GMINA BIAŁOGARD URZĄD GMINY BIAŁOGARD ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard
Projektant:	ANGELIKA ELAS BIŃCZYK
Przewodniczący:	Stasińska Magdalena
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	13.04.2021 r.
Charakterystyka:	INWESTOR: Gmina Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, NIP:6721951177, REGON:330920469; ,PROJEKTANT: Elas-Bińczyk Angelika, ul.1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin;

**Stanowisko Przewodniczącego:**

W miejscach kolizji lub zbliżeń do sieci, do których nie ustalono władającego bądź przedstawiciel nie był obecny na naradzie koordynacyjnej zachować szczególną ostrożność oraz normatywne odległości bezpieczeństwa.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	CIEPŁOWNICZA - ZEC Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. ul. Słowińska 1 78-200 Białogard elektroniczny	<p style="text-align: center;"><b>Uzgodniono pozytywnie</b></p> <p>Montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i zachowaniem odległości od sieci gazowej śc 250, której właścicielem jest ZEC Sp. z o.o. Miejsca skrzyżowań uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie.</p> <p>Należy poinformować Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyżowania sieci tj.:</p>	Dawid Czajor

Dokument wygenerował(a): Magdalena Stasińska, dn. 23-04-2021 13:19:35

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>w zbliżeniu do punktu nr 99, 136 przy wykonywaniu odcinka pomiędzy punktami 130-131, 128-129</p> <p>pod nr tel. 603-335-476 oraz email pogotowie@zec-bialogard.pl, techniczny@zec-bialogard.pl, d.czajor@zec-bialogard.pl.</p>	
2	<b>ENERGETYCZNA - ENERGA OPERATOR S.A.</b> <b>ENERGA-OPERATOR SA</b> <b>Oddział w Koszalinie</b> <b>Rejon Dystrybucji Białogard</b> <b>ul. Kołobrzeka 32, 78-200 Białogard</b> elektroniczny	<p><b>Uzgodniono pozytywnie</b></p> <p>Uzgodniono z uwagami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prace ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonywać ręcznie.</li> <li>2. Zachować normatywne odległości od kabli elektroenergetycznych.</li> <li>3. Zachować szczególną uwagę podczas prac w pobliżu czynnej linii napowietrznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia 110, 15 i 0,4kV,</li> <li>4. Przy wykonaniu niwelety nawierzchni istniejące odcinki linii kablowych oraz złącza kablowo-pomiarowe na koszt inwestora należy zagłębić lub podnieść tak, aby zachować normatywne głębokości ułożenia urządzeń energetycznych.</li> <li>5. Istniejące linie kablowe 0,4kV pod projektowanymi zjazdami osłonić rurami dwudzielnymi d=110 typu AROT koloru niebieskiego. Prace wykonywać na linii pozbawionej napięcia, w tym celu należy wystąpić do RD Białogard z wnioskiem o wyłączenie w/w linii.</li> <li>6. O zamiarze prowadzenia robót należy powiadomić Rejon Dystrybucji w Białogardzie na 7 dni przed ich planowanym rozpoczęciem.</li> </ol>	<b>Ireneusz Stawiarz</b>
3	<b>GAZOWNICZA - G.EN GAZ ENERGIA S.A.</b> <b>ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgórne;</b> <b>Oddział w Karlinie</b> <b>ul. Koszalińska 96B 78-230 Karlino</b> elektroniczny	<p><b>Uzgodniono pozytywnie</b></p> <p>Uzgodniono pozytywnie. Brak kolizji projektowanej inwestycji z obiektami liniowymi G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o.</p>	<b>Krystian Jaworowski</b>
4	<b>GAZOWNICZA - PGNiG S.A.</b> <b>ul.Boch.Westerplatte 15 65-034 Zielona Góra</b> elektroniczny	<p><b>Uzgodniono pozytywnie</b></p> <p>Dzień dobry,</p> <p>Uzgodniono pozytywnie. Projektowana inwestycja nie tworzy kolizji z obiektami liniowymi i innymi obiektami budowlanymi będącymi własnością PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze.</p> <p>Z poważaniem,</p> <p>Marek Bartkowiak</p> <p>PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze</p> <p>tel 068 329 1103, 885 859 906</p>	<b>Marek Bartkowiak</b>
5	<b>GAZOWNICZA - PSG Sp. z o. o.</b> <b>Oddz.Zakład Gazowniczy w Koszalinie</b> <b>ul. Połczyńska 55/57;</b> <b>75-808 Koszalin</b> <b>Gazownia w Kołobrzegu</b> <b>ul.Koszalińska 30 78-100 Kołobrzeg</b> elektroniczny	<p><b>Uzgodniono pozytywnie</b></p> <p>Uzgodniono. Brak sieci gazowej PSGAZ.</p>	<b>Artur Zajac</b>
6	<b>TELEKOMUNIKACYJNA - ORANGE POLSKA S.A.</b> <b>Al. Wyzwolenia 70 71-507 Szczecin</b> elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
7	<b>WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA</b>	<p><b>Uzgodniono pozytywnie</b></p> <p>Uzgodniono.</p>	<b>Marta Milk</b>

Dokument wygenerował(a): Magdalena Stasińska, dn. 23-04-2021 13:19:35

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard elektroniczny	Marta kosmala	
<b>Wnioskodawca</b>		<b>ELAS-BIŃCZYK ANGELIKA</b>

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej  
Stasińska Magdalena

.....  
*Podpis przewodniczącego narady*

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276).