

Białogard, dnia 14.04.2023r.

Zamawiający:  
Gmina Białogard  
ul. Wileńska 8  
78-200 Białogard

Wszyscy Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenia zamówienia

IZPiPGN.271.10.2023  
(nr ref. postępowania)

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP. Na: „**Przebudowa Szkoły w Stanominie wraz z termomodernizacją, przebudową stadionu sportowego i przebudową drogi dojazdowej do stadionu sportowego**”*

**I.WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ** Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1.Czy kotłownia usytuowana przy budynku sali gimnastycznej z zamontowanymi pompami ciepła do ogrzewania budynku szkoły czy ma zapewnić również ogrzewanie przedszkola i sali gimnastycznej ? Jeśli tak to jaką sprawność wytworzenia energii przyjąć dla tych budynków ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pompy ciepła mają zapewnić ogrzewanie tylko dla budynku szkoły. Budynki przedszkola i sali gimnastycznej mają być w dalszym ciągu ogrzewane kotłami gazowymi.**

2.Czy istnieje możliwość wykorzystania rurociągu między budynkiem szkoły a budynkiem kotłowni ? Rurociąg ten wykonany z rur izolowanych atestowanych o bardzo wysokiej wytrzymałości technicznej .

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania nowego rurociągu między budynkami zgodnie z zapisami w PFU.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania z ofertą.

Wójt Gminy Białogard

Jacek Smoliński