

Białogard, dnia 24.11.2023r.

Gmina Białogard
ul. Wileńska 8
78-200 Białogard

Wszyscy Wykonawcy ubiegający
się o udzielenia zamówienia

IZPiPGN.271.21.2023
(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP. Na:

Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Rogowie

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: Dzień dobry Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na wcześniejsze pytanie.

1. Czy napełnienie zbiorników gazem ma być w ilości niezbędnej do rozruch i sprawdzenia działania instalacji? Zamawiający

odpowiada na powyższe pytanie:

Tak, napełnienie zbiornika gazem w ilości niezbędnej do rozruchu i sprawdzenia.

Wójt Gminy Białogard

Jacek Smoliński