

Białogard, dnia 03.06.2024r.

Gmina Białogard
ul. Wileńska 8
78-200 Białogard

Wszyscy Wykonawcy ubiegający
się o udzielenia zamówienia

IZPiPGN.271.10.2024
(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP. Na:

„Utworzenie Przedszkola Gminnego w Kościernicy”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. W dokumentacji technicznej jest mowa o wymianie instalacji elektrycznej p.4 wraz z tablicami elektrycznymi .
 - W dokumentacji brak schematów zasilania.
 - Brak schematów tablic
 - Brak schematu instalacji oddymiania.W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie powyższego braku.
Odpowiedź: Zasilanie tablicy piętrowej z Tablicy głównej, załączono schemat tablic. Plan OSO znajduje się w części opisowej.
2. W dokumentacji jest zapis, że należy wymienić złącze kablowe i ma być zlicowane z elewacją budynku. Czy złącze kablowe jest własnością Inwestora czy Zakładu energetycznego. Jeżeli jest zakładu energetycznego to czy Inwestor posiada warunki wymiany złącza z ZE . W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie powyższego braku.
Odpowiedź: „ Wymiana polega na demontażu istniejących drzwiczek i montaż nowych z ramką na elewacji ściany – bez integracji w układ elektryczny.
3. W dokumentacji technicznej brak schematów sieci komputerowej.
Odpowiedź: Opis instalacji jest zawarty w PT. Okablowanie w topologii gwiazdy. Lokalizacja PPD i PEL w PT.
4. W dokumentacji brak schematu zasilania, brak schematów rozdzielnic piętrowych, brak schematu oddymiania. Proszę o udostępnienie.
Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pyt. 1

5. Czy zakres prac jest w całym budynku czy tylko na 1 piętrze w dokumentacji brak parteru i piwnic.

Odpowiedź: Zakres prac dotyczy głównie 1 piętra budynku, w dokumentacji uwzględniono również inne prace które są w piwnicy tj. np. wymiana istniejącego kotła gazowego na dwa nowe kotły oraz poza budynkiem np. budowa klatki schodowej lub zagospodarowanie terenu. Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku nr 5a.

Termin składania ofert to 10.06.2024r. godzina 12:00

Wójt Gminy Białogard

Jacek Smoliński